

МЧС пожарной

№ 15/ _____ БҮЗУШЫЛЫҚТЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҮСҚАМА

Байғанин ауданы
Актіні талтыру орны

20.03.2025 ж.
Уақыты 12:30

1. Бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Байғанин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі 03.03.2025 ж. № 15

Тексеру жүргізуге уәкілетті адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және оның лауазымы

- БАЛЫПШОВ КЕНДЕБАЙ БАҚЫТҰЛЫ - Байғанин ауданының ТЖБ бастығы
- АЛМАҒАНБЕТОВ НҮРЛЫБЕК БЕКАРЫСҰЛЫ - Байғанин ауданы ТЖБ бас маманы
- КӨШЕКБАЙ ҚАЙРАТ ЖАЙЫЛХАНҰЛЫ - Аға инженер
- ҚУАНДЫҚ ТІЛЕУБЕРДІ ҒАЗИЗЖАНҰЛЫ - Аға инженер

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН) 980540002442, "Ақтөбе облысының білім басқармасы Байғанин ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Бұлақтыкөл орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:
Бұлақтыкөл орта мектебі, Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Бұлақтыкөл, Соркөл (көшесі), 3А.

5. Тексеру өткізілетін күні 11.03.2025 - 20.03.2025

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 7-бөлігін ескере отырып) мынадай іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Бұлақтыкөл орта мектебі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 4 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Все педагогических работников школа не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума. Журнал прохождения инструктажа по пожарной безопасности не заполнен. Приказ МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» пункт 8.; жоюдың мерзімі: 18.05.2025

			акпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 80 -тармағы; жоюдың мерзімі: 18.05.2025.
8	П. 121 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болманғы	Өрт автоматикасы жүйесінің төмендегідей құжаттамалары дайындалсын: өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға қабылдау актісі; ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 70 -тармағы; жоюдың мерзімі: 18.05.2025
9	П. 1 "Білім беру ұйымдарына, оқу орындарына қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шенберіндегі тексеру парағы"	Елеулі	Оқушылармен тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі шараларын және өрт туындаған жағдайдағы іс-қимылдарды зерделеу бойынша сабақтар өткізілсін. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 200 -тармағы; жоюдың мерзімі: 18.05.2025

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Иманғали Орманбай Аманжол

8. Нұсқаманы енгізді (тексеру жүргізген лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы)

Қуанды Әбішевті Рахымжанұлы Қуанды

9. Нұсқаманы алдым (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), оның қолы)

Иманғали Орманбай Аманжол

«20» 03 2025 ж.



«Ақтөбе облысының төтенше департаменті
Байғанин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» ММ-сіне
«Бұлақтыкөл орта мектебі» КММ-сінен

Ақпарат

Байғанин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» ММ-сінің 03.03.2025 жылғы тексеру негізінде
Бұлақтыкөл орта мектебінде анықталған төмендегі бұзушылықтар:

№	Заң бұзушылықтар	Жойылуы туралы
1	Барлық педагогикалық ұжым ең төменгі өрт қауіпсіздігі бағдарламасы бойынша оқуды аяқтамаған.Өрт қауіпсіздігі нұсқаулық бойынша журналды толтырылмаған. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 8-тармағы	Мектептің педагогикалық ұжымы өрт қауіпсіздігі бойынша оқудан өтті. Журнал толтырылды.(Көшірме құжаттары қоса жалғанды)
2	Мұрағат кабинетіндегі өрт сигнализациясының (түтінді қабылдау датчигі) жарамды жұмыс күйге келтірілсін. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 6-тармағы	Мұрағат кабинетіндегі түтінді қабылдау датчигі жарамды жұмыс күйге келтірілді. (Суреті қоса жалғанды)
3	Мектептің шатырына шығатын люк есігінің кілттері сақталатын орны туралы ақпарат ілінбеген.ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 28-тармағы	Мектеп шатырына шығатын люк есігінің кілті арнайы кілттер қоятын күзетшінің орнына қойылды. (Суреті қоса жалғанды)
4	Қазандық бөлмесінде жанғыш заттар мен материалдарды сақтауға және жинауға жол берген. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 24 бөлігі 1-тармағы	Қазандық үйіндегі жуынатын бөлмесіндегі артық заттар тазартылды.(Суреті қоса жалғанды)
5	Бастапқы өрт сөндіру құралдарының қажетті саны жеткіліксіз.Өрт сөндіру қалқаны толық жабдықталмаған. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 18-тармағы	Жеткіліксіз өрт сөндіру құралдары алынды, өрт қалқаны толықтырылды.(Суреті, қосымша құжаттары қоса жалғанды)
6	Шет тілі және физика кабинетінде бүлінген электр шамын пайдалануға жол берген. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 86-тармағы	Шет тілі және физика кабинетінде бүлінген электр шамы қалыпқа келтірілді. (Суреті қоса жалғанды)
7	Асханада су фильтрінің және теледидар кабелінің электр сымын сығымдаусыз, дәнекерлеусіз, балқытып біріктірусіз немесе арнайы қысқыштарсыз жалғаған. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 80-тармағы	Асханада су фильтрінің және теледидар кабелінің электр сымын ешбір жалғаусыз жаңа кабелмен жалғанды, қалыпқа келтірілді. (Суреті қоса жалғанды)
8	Өрт автоматикасы жүйесінің мынадай құжаттамалары жоқ – өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға қабылдау актісі; ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 28-тармағы	Өрт автоматикасы жүйесінің құжаттамалары бар, қабылдау актісі қоса жалғанды.
9	Оқушылармен тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі шараларын және өрт туындаған жағдайдағы іс-қимылдарын зерделеу бойынша сабақтар өткізілмеген. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 200-тармағы	Оқушылармен тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі шараларын және өрт туындаған жағдайдағы іс-қимылдарын зерделеу бойынша сабақтар өткізілді.(Көшірме құжаттары қоса жалғанды)

03.03.2025 жылғы тексеру кезінде анықталған бұзушылықтар толығымен жойылды.

Бұлақтыкөл орта мектебінің директоры:

О.А.Атангарин

№ 42/ _____ ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ

Байғанин ауданы
Актіні толтыру орны

29.05.2025 ж.
Уақыты 14:19

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Байғанин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы
22.05.2025 ж. № 42

3. Тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
АЛМАҒАНБЕТОВ НҰРЛЫБЕК БЕКАРЫСҰЛЫ - Байғанин ауданы ТЖБ бас маманы
КӨШЕКБАЙ ҚАЙРАТ ЖАЙЫЛХАНҰЛЫ - Аға инженер
ҚУАНДЫҚ ТІЛЕУБЕРДІ ҒАЗИЗЖАНҰЛЫ - Аға инженер

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы
"Ақтөбе облысының білім басқармасы Байғанин ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Бұлақтыкөл орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

Бұлақтыкөл орта мектебі, Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Бұлақтыкөл, Соркөл (көшесі), 3А.

5. Тексеріс жүргізу мерзімі 26.05.2025 - 29.05.2025

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі (қысқа фабула) Бұзушылықтар анықталмады
Жедел ден қою шараларын қолдануға негіз болып табылатын бұзушылықтардың жойылуына бақылаулы тексеріс кезінде, нұсқаманың 2, 4, 6 тармақтары жойылғаны анықталды.

Бұлақтыкөл орта мектебі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Көкеев С. А. *Б. К.* *Көкеев С. А.*

8. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Аманжол О. А. *А. А.*

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Аманжол О. А. *А. А.*

Қосымша « _____ » парақта

«28» 05 2025 ж.